

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.АЖ45.В.00007

### ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0004007

Общество с ограниченной ответственностью "ИВС-Сигналспецавтоматика", ОГРН 1024000944087  
Адрес: 249038, РОССИЯ, Калужская обл., г. Обнинск, Самсоновский проезд, д. 10  
Телефон: 4843941717, Факс: 4843941717, E-mail: ivs@obninsk.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ИВС-Сигналспецавтоматика", ОГРН 1024000944087  
Адрес: 249038, РОССИЯ, Калужская обл., г. Обнинск, Самсоновский проезд, д. 10  
Телефон: 4843941717, Факс: 4843941717, E-mail: ivs@obninsk.ru

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции в области пожарной безопасности "Пожтест - Санкт-Петербург" научно-исследовательского института перспективных исследований и инновационных технологий в области безопасности жизнедеятельности  
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, ОГРН: 1027804965660  
Адрес: 198135, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 149, Фактический адрес: 186668, РОССИЯ, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Новосаратовка, наб. Октябрьская, д. 36, Телефон: 8124410375, Факс: 8124410685, E-mail: ptest-vrost@zpra.ru  
RA.RU.11AJK45.28.01.2016

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Оповещатели пожарные звуковые  
"СТАНДАРТ", "АНТИШОК",

КОД ОК 005 (ОКП):

43 7134

технические условия  
ТУ 4371-010-44373676-05 (Шм2.406.001 ТУ) изм. № 2  
Серийный выпуск

КОД ЕКПС:

КОД ТН ВЭД России:

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности  
(Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 №117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ)  
См. приложение № 0004007

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 1-С от 24.03.2016,  
ОС "Пожтест - Санкт-Петербург", RA.RU.11AJK45.28.01.2016  
Отчет по испытаниям № С018-16 С от 06.06.2016, НИЦ ПБ, RA.RU.21ГДК17, 18.09.2015,  
протокол сертификационных испытаний № 1 ОС ЭМС-16 от 25.05.2016,  
ИЛ ООО "НОРМАТЕСТ", RA.RU.21ЖЭ01 от 29.04.2015

Схема сертификации: 4с

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Технические условия ТУ 4371-010-44373676-05 (Шм2.406.001 ТУ) изм. № 2,  
Руководство по эксплуатации Шм2.406.001 РЭ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 09.06.2016 по 08.06.2021



Руководитель (или заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

эксперт (эксперты)



М.П. Мурашкин Е.И.

КОПИЯ ВЕРНА

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.АЖ45.В.00007**

(обязательная сертификация)

№ **0004007**

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53325-2012 (приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2012 № 1028-ст)	Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний.	Пункты 6.2.1.1, 6.2.1.5, 6.2.1.6, 6.2.1.13, 6.2.2.1-6.2.2.4, 6.2.3, 6.2.9.2



Руководитель (заместитель руководителя)  
Федерального агентства по сертификации  
эксперт (эксперты)

*[Handwritten signature]*

Шарипов С.В.

Муромцев Е.А.



**КОПИЯ ВЕРНА**